



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Кавказское управление Ростехнадзора

К. Маркса, пр-т., д. 46, Ставрополь, 355000. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12, E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

ПРОТОКОЛ № 2660-Р-ПЛ-К12.6.-22/1
об административном правонарушении

«08» июня 2017 г.
дата составления протокола

с. Бешпагир
место составления протокола

Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю Писаренко Геннадий Николаевич

должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объектах Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Бешпагир Грачевского муниципального района Ставропольского края (МКОУ СОШ №2).

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенных по адресу:

356257 Ставропольский край, Грачевский район, с.Бешпагир, ул. Ленина д.59а.

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) находящихся в оперативном ведении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Бешпагир Грачевского муниципального района Ставропольского края (МКОУ СОШ №2).

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «08» июня 2017 г, в «10» часов «20» минут в области: **электроэнергетики**, а именно:

№ п.п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи, требования которого нарушены
1	2	3
1.	Руководитель предприятия не установил порядок хранения документации по электрохозяйству.	ПТЭЭП п.1.8.1.
2.	Отсутствует комплект технической документации постоянного хранения.	ПТЭЭП п.1.8.1.
3.	Светильник ВРУ не закрыт плафоном.	ПТЭЭП п. 2.12.7

4.	Отсутствуют для каждой электроустановки однолинейные схемы.	ПТЭЭП п.1.5.18.;
5.	Отсутствует инструмент и приспособления применяемые при обслуживании и ремонте оборудования.	ПТЭЭП п.1.7.3.
6.	Электротехническая документация по вопросам организации эксплуатации электроустановок ведется не в должном объеме.	ПТЭЭП п.1.8.1.- 1.8.9.
7.	Персонал МКОУ СОШ №2 не укомплектован испытанными защитными средствами и инструментом.	ПТЭЭП п.1.2.2.
8.	На рабочих местах электротехнического персонала отсутствуют сумки первой помощи с набором медикаментов.	ПТЭЭП п. 1.7.15.
9.	В инструкции по охране труда работников при работе на ПЭВМ не изложен порядок выполнения работ .	ПОТЭЭ п. 8.6.
10.	Отсутствует журнал технического состояния заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.6
11.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП п.2.7.15., 1.2.6.
12.	Основные электрические схемы не вывешены на видном месте в помещении электроустановок.	ПТЭЭП п.1.8.6.
13.	Срок службы электропроводки превысил нормативные сроки эксплуатации.	ПУЭ п.1.4

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

Фамилия Имя Отчество

Место работы:

Должность:.

для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения

место рождения:

число, месяц, год

Документ, удостоверяющий личность: ; ИНН: не представлен.

название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места регистрации:

Адрес места жительства:

Семейное положение:

Ежемесячный доход:

Ранее к административной ответственности:

не привлекался; привлекался, когда

Указанные сведения подтверждаю _____

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

Копию протокола об административном правонарушении получил _____




Черненко В.В. 08.06.17

подпись, фамилия, инициалы

Протокол об административном правонарушении будет рассмотрен 13.06.2017 года в 10-00 по адресу г. Ставрополь, пр-т. К. Маркса, 4б, кабинет №14

С _____ местом и датой рассмотрения дела об административном правонарушении ознакомлен



Черненко В.В. 08.06.17

Подпись, дата

