



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Кавказское управление Ростехнадзора

К. Маркса, пр-т., д. 46, Ставрополь, 355000. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12, E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

с. Бешпагир, ул. Ленина д.59

(место составления акта)

« 08 » июня 20 17 г.

(дата составления акта)

10 час. 20 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
№ 2660-Р- ПЛ-К12.6

По адресу/адресам с. Бешпагир, ул. Ленина д.59

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 16.05.2017 г. № 2660-Р-ПЛ-К12.6 утвержденного заместителем руководителя М.С. Рубан

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

~~Была проведена~~ (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Бешпагир Грачевского муниципального района Ставропольского края (МКОУ СОШ №6) Юридический адрес: с. Бешпагир, ул. Ленина д.59 и фактический адрес: с. Бешпагир, ул. Ленина д.59, Директор МКОУ СОШ №2 Черненко Виктория Викторовна, на основании приказа № 206-к от 25.08.2009г.; ИНН 2606008153 ОГРН 1032601681001.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01 июня 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 08 июня 2017г. до 16 час. 20 мин.

Общая продолжительность проверки: не более 6 рабочих дней
рабочих дней/часов

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки

ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

(Черненко В.В.)

26.05.17 (9 час. 40 мин.)

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела энергетического надзора по СК Кавказского управления Ростехнадзора Писаренко Геннадий Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МКОУ СОШ №2 Черненко В.В. и заместитель директора по АХР Короткова Н.В.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Правил устройства электроустановок; Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) ; и других Норм и Правил.

№ п. п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушение требований норм и правил.
1	2	3	
1.	Руководитель предприятия не установил порядок хранения документации по электрохозяйству.	ПТЭЭП п.1.8.1.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
2.	Отсутствует комплект технической документации постоянного хранения .	ПТЭЭП п.1.8.1.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
3.	Светильник ВРУ не закрыт плафоном.	ПТЭЭП п. 2.12.7	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
4.	Отсутствуют для каждой электроустановки однолинейные схемы. ✓	ПТЭЭП п.1.5.18.;	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
5.	Отсутствует инструмент и приспособления применяемые при обслуживании и ремонте оборудования.	ПТЭЭП п.1.7.3.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
6.	Электротехническая документация по вопросам организации эксплуатации электроустановок ведется не в должном объеме. ✓	ПТЭЭП п.1.8.1.-1.8.9.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
7.	Персонал МКОУ СОШ №2 не укомплектован испытанными защитными средствами и инструментом. ✓	ПТЭЭП п.1.2.2.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
8.	На рабочих местах электротехнического персонала отсутствуют сумки первой помощи с набором медикаментов.	ПТЭЭП п. 1.7.15.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
9.	В инструкции по охране труда работников при работе на ПЭВМ не изложен порядок выполнения работ .	ПОТЭЭ п. 8.6.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
10.	Отсутствует журнал технического состояния заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.6	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
11.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП п.2.7.15., 1.2.6.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
12.	Основные электрические схемы не вывешены на видном месте в помещении электроустановок. ✓	ПТЭЭП п.1.8.6.	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
13.	Срок службы электропроводки превысил нормативные сроки эксплуатации.	ПУЭ п.1 4	Юридическое лицо МКОУ СОШ №2
14.	Отсутствует перечень работ выполняемых в ходе текущей эксплуатации. ✓	ПТЭЭП п.1.8.2.	заместитель директора по АХР Короткова Н.В.
15.	Отсутствуют инструкции по эксплуатации электроустановок. ✓	ПТЭЭП 1.8.1.	заместитель директора по АХР Короткова Н.В.
16.	Не проводится очистка от пыли эл. оборудования внутри силовых щитов и сборок ВРУ МКОУ СОШ №2	ПТЭЭП п.2.2.7	заместитель директора по АХР Короткова Н.В.
17.	Оформление инструктажа	ПОТЭЭ п. 2 примечания	заместитель директора по

	неэлектртехническому персоналу проводится в журнале неустановленной формы.	приложение 1	АХР Короткова Н.В.
18.	Кабели групповой электрической сети ВРУ не закреплены жестко к опорным поверхностям.	ПУЭ п.2.3.15., 2.3.33., 2.1.33., 2.1.57. СНиП 3.05.06.-85 п. 3.2.8.	заместитель директора по АХР Короткова Н.В.
19.	На кабельных линиях нет бирок с требуемыми надписями.	ПТЭЭП п.2.4.5.	заместитель директора по АХР Короткова Н.В.
20.	В ВРУ МКОУ СОШ №2на входящих линиях отсутствует маркировка проводов.	ПУЭ п.1.1.29	заместитель директора по АХР Короткова Н.В.


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(Писаренко Г.Н.)
(подпись проверяющего)



(Черненко В.В.)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

0
(подпись проверяющего)

0
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение Кавказского управления Ростехнадзора от 16.05.2017 г. № 2660-Р-ПЛ-К12.6 утвержденного заместителем руководителя М.С. Рубан.

Подписи лиц, проводивших проверку:  (Писаренко Г.Н.)




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ СОШ №2

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » июня 2017 г.


(Черненко В.В.)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)